


Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата: 01.03.2023

учетный номер ПМ 24230061000205214387

QR-код<\*>



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

(памятка)

№ 10

Дата проведения профилактического визита

13.03.2022 г.

Профилактический визит проводил

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района по пожарному надзору

Андрюшкин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит

**МБОУ «СОШ № 11» г. Назарово, ИНН 2456006066, категория риска - высокий**

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита

по месту осуществления деятельности: г. Назарово, Клубная ул., вл. 10, зд. 1.

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора.

С целью обеспечения безопасности предложено обеспечить реализацию соответствующих противопожарных мероприятий, в том числе в части, касающейся:

- эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов (не допускается загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа);

- обеспечения наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей, сетей и оборудования внутреннего противопожарного водопровода), противопожарного инвентаря;

- обеспечения наличия и исправности систем противопожарной защиты, в том числе автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты (требуется обеспечить контроль за своевременностью и качеством проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты объектов);

- обеспечения соблюдения правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий (монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- обеспечения наличия и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения;
- обеспечения беспрепятственного проезда (подъезда) пожарной техники к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения;

Дополнительно разъяснено:

- эксплуатируются часть светильников со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении туалета на 1 этаже, в помещении инвентарной на 2-м этаже;
- отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на линолеум в коридоре 1 и 2 этажа;
- не выдержана высота эвакуационного выхода, ведущего из здания наружу из помещения спортзала не менее 1,9 м;
- отсутствует аварийное эвакуационное освещение на 2-м этаже из помещения спортзала.

С целью обеспечения пожарной безопасности объекта по адресу: г. Назарово, Клубная ул., вл. 10, зд. 1, необходимо обеспечить выполнение предложенных противопожарных мероприятий.

выдал:

Государственный  
инспектор г. Назарово и Назаровского района  
по пожарному надзору  
Андрюшкин Артем Николаевич



получил:

Директор МБОУ  
«СОШ № 11» г. Назарово  
Сутугин В.А.



Направлено: \_\_\_\_\_