

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



24230061000205214387 от 01.03.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Назарово и Назаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662200, г. Назарово, ул. Чехова, 13, тел. 8(391-55) 5-06-83 (ondnaz@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000205214387/1

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 11»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2023 год, утвержденную распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443
«О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям ... » (размещено на официальном сайте Главного
управления в сети интернет).

в период с «13» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г.

Государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района по пожарному

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзору лейтенантом внутренней службы Андрюшкиным Артемом Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и
(или) пользуется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11», расположенного по адресу:
Красноярский край, г. Назарово, Клубная ул., вл. 10, зд. 1 (высокий риск).

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» Сутугин Василий Александрович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Эксплуатируются часть светильников со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении туалета на 1 этаже в правом крыле здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 35 Запрещается в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	18.11.2024	
2.	Отсутствует огнетушитель в электрощитовой	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 60: Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	18.11.2024	
3.	Эксплуатируются часть светильников со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещении инвентарной на 2 этаже	Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п. 35 Запрещается в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	18.11.2024	
4	Допускается применение материалов с более	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	18.11.2024	

	высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 в коридоре на 2-м и 3-м этаже здания (на линолеум отсутствует сертификат пожарной безопасности).	требованиях пожарной безопасности»: ст. 134 п. 6.: Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479: п. 25: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов		
5	Не выдержана высота эвакуационного выхода, ведущего из здания наружу из помещения спортзала не менее 1,9 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 3 статьи 4 (2): К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности,	18.11.2024	

	применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. пункт 1 статьи 6 (2): Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. СП 112.13330.2011 Строительные нормы и правила Российской Федерации Пожарная безопасность зданий и сооружений пункт 6.16: Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.		
Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на 2-м этаже из помещения спортзала.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации: п.23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	18.11.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11» Сутугин В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор г. Назарово и
Назаровского района Красноярского края
по пожарному надзору, Андриюшкин А.Н.,
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.